МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Директор
Доц. д-р Жени Стайкова, дм

Бул. "Акад. Иван Гешов"15
1431 София
България

Тел.: 02 80 56 444
Факс: 02 954 12 11
ncpha@ncpha.government.bg

# СТАНОВИЩЕ ЗА ХИГИЕННО-ТОКСИКОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

№ 1548-14-С-5 /17.7.2014г

За филтърна система Аква Ива 1, Аква Ива 2 и Аква Ива 3

Молба с вх.№ 1548/10.5.2014г.

Описание на продукта:

Филтърната система се произвежда в три разновидности Аква Ива 1, Аква Ива 2 и Аква Ива 3, като в системата се влагат еднакви модули и елементи, които са подредени в различни конфигурации в отделните разновидности на продукта.

Предназначение на продукта:

Филтърната система Аква Ива е предназначена за третиране на питейна вода от водопроводната мрежа за обществено ползване. Филтърната система понижава съдържанието на някои йони в третираната вода чрез обратна осмоза. Чрез филтруване през активен въглен допълнително се понижава концентрацията на някои органични вещества във водата.

Фирма заявител:

„Аква Продукти" ООД, гр.Ямбол, ул."Сокол" № 7 Б

Фирма производител:

„Аква Продукти" ООД, гр.Ямбол, ул."Сокол" № 7 Б

Представени документи:

1.Хигиенен сертификат № HK/W/1081/01/2009 от 31.10.2010, издаден от Национален Институт по Обществено Здраве – Национален Институт по Хигиена, Варшава, Полша

2.Хигиенен сертификат № HK/W/0653/03/2010 от 4.10.2010, издаден от Национален Институт по Обществено Здраве-Национален Институт по Хигиена, Варшава, Полша

3.Решение № ОТН-1628/2004 от 29.3.2004 на службата на Републиканския главен лекар по хигиена на Унгария

4.Решение № ОТН-8879-2/2010 от 2.11.2010 на Главния здравен инспектор на Унгария

5.Сертификат с Рег.№ 019810001158/28.9.2011 за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 издаден от Tuv Rheinland, Polska

6.Техническа спецификация за активен въглен/22.7.2011

7.Протоколи от химически анализ на третирани питейни води №№ 1359/30.9.2013, 1360/30.9.2013, 1370/2.10.2013

8.Кратко техническо описание на влаганите елементи във филтърната система представено от заявителя.

От предоставените документи се вижда, че Фирма „Аква Продукти" ООД, гр.Ямбол, произвежда филтърна система предназначена за третиране на питейна вода от водопроводната мрежа за обществено ползване в 3 разновидности – Аква Ива 1, Аква Ива 2 и Аква Ива 3. В отделните конфигурации на системата се използват едни и същи елементи. От предоставената информация за отделните елементи, хигиенните сертификати, експертни оценки и протоколи от анализи е видно че отделните конструктивни елементи на системата отговарят на изискванията за материали предназначени за третиране на питейни води.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основа на предоставената информация за произвежданата от фирма „Аква Продукти" ООД, гр.Ямбол, ул."Сокол" № 7 Б, филтърна система в три разновидности – Аква Ива 1, Аква Ива 2 и Аква Ива 3, предназначена за третиране на питейна вода от водопроводна мрежа за обществено ползване може да се заключи, че филтърната система отговаря на изискванията на чл.13 от Наредба №9/16.3.2001г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели и системата може да се използва от консуматорите.

Желателно е потребителите да бъдат предупредени чрез указанието за ползване на продукта, че периодът на ефективно действие на системата може значително да бъде намален при наличие на повишена мътност или присъствие на механични частици в питейната вода в различните водоснабдителни системи.